



Nit. 891.190.127-3

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA  
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. ESP

GD-140.07

COMUNICADO GD\_132\_ DE 2022

Florencia, mayo 18 de 2022

LA ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. ESP., SE PERMITE INFORMAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL A NUESTROS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: LA MONTAÑITA, MILAN, SOLANO, BASE MILITAR LARANDIA, BASE MILITAR TRES ESQUINAS Y CENTRO POBLADO SAN ANTONO DE GETUCHA, LA INSPECCIÓN DE NORCASIA EL PARA, QUE DESDE EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2022 A LAS 02:22 AM, SE PRESENTA INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEBIDO A LA FUERTE OLA INVERNAL PRESENTADA EN LA ZONA, LA CUAL OCASIONÓ LA CRESCIENTE DE LA QUEBRADA LAS DELICIAS QUE AFECTÓ LA LINEA PAUJIL-MONTAÑITA 34,5 KILOVOLTIOS, CON AFECTACIÓN EN POSTES Y RUPTURA DE CABLE EN VARIOS VANOS.

EL PERSONAL TÉCNICO DE ELECTROCAQUETA SE ENCUENTRA ATENDIENDO ESTE EVENTO CON EL FIN DE LOGRAR LA NORMALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA LO MÁS PRONTO POSIBLE, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA ZONA Y DERRUMBES EN EL SECTOR DE LAS CHIVAS - PUERTO ARANGO Y CIERRES DE LAS VIAS POR CAIDA DE ÁRBOLES HAN DIFICULTADO EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL.

SE ESTIMA QUE EL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA SE REALICE EN SU TOTALIDAD EL JUEVES 19 DE MAYO DE 2022 ESPERANDO QUE MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMATICAS Y DE MOVILIDAD.

OFRECEMOS DISCULPAS A NUESTRO USUARIOS POR LOS INCONVENIENTES OCASIONADOS AJENOS A NUESTRA VOLUNTAD.

ING. ARMEL ARDILA ARDILA  
Gerente de Distribución

2022-05-18 16:58:48

ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. - Rad. 2022214341

Asunto: INFORMACION

Anexos: NO

Recibido Por: 4W/iii Ortiz



SC-7246-1



Vigilado  
Superservicios

Generadores de desarrollo

Carrera 1 No. 35-99 Barrio El Cunday - AA. 404 - Florencia Caquetá  
PBX: (098) 4366400 - FAX: 436 6414 Reporte de fallas 436 6413 - 115  
Reclamos 4344440 - 3502118707 Reconexiones WhatsApp 3174474437  
www.electrocaqueta.com.co