



NOTAS: Dimensiones en centímetros

Se aceptará varilla de acero recubierto, solo si se cumple con la resistencia de SPT estipulada en el RETIE

Si se utiliza cajilla de inspección de forma cilíndrica será de un diámetro de 30 cm mínimo

Se acepta cualquier tipo de conector, SPT cable varilla, que esté certificado y garantice la compatibilidad galvánica

..l..l..Downloads\th.jpg	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE ACOMETIDA	Norma ElectroCaquetá :		Rev.
		EC - SPT - 03		1
		Dibujó:	RFNN	Revisó:
		Aprobó:		Fecha:
		Gerencia General		30/06/2024
ANSI:		Escala:	Medidas:	Plataforma de Diseño:
-----		Grafica	Metros (M)	Autocad - Dwg
			Hoja:	1 de 1