



Nit. 891.190.127-3  
GD-1

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA  
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. "ESP"

COMUNICADO GD\_051\_ DE 2018

Florencia 14 de febrero de 2018

LA ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A E.S.P INFORMA A LA CIUDADANIA EN GENERAL Y EN ESPECIAL A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO Y LOS SECTORES QUE DEPENDEN DE LA SUBESTACIÓN CIUDADELA SIGLO XXI, QUE DEBIDO A UNA DESCARGA ATMOSFÉRICA SE PRODUJO LA RUPTURA DEL CABLE DE GUARDA DE LA LÍNEA ZONA SUR ENTRE LAS ESTRUCTURAS 27 A 31, POR LO CUAL SE PRESENTÓ SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA EL MARTES 13 DE FEBRERO A LAS 8:44 PM, EL SERVICIO DE LA SUBESTACIÓN CIUDADELA SIGLO XXI SE RESTABLECIÓ A LAS 10:10 PM Y PARA LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO, CARCEL LAS HELICONIAS, NESTLE Y SECTOR DE SAN JUAN DEL BARRO, SAN MARTIN CAMPUCANA Y ALEDAÑOS EL SERVICIO FUE RESTABLECIDO EL 14 DE FEBRERO A LAS 12:00 PM.

DESDE EL MOMENTO EN QUE SE PRESENTÓ LA NOVEDAD, PERSONAL DE MANTENIMIENTO SE DESPLAZÓ A LABORAR HASTA ALTAS HORAS DE LA NOCHE DEL 13 DE FEBRERO Y SE REINICIARON LABORES A TEMPRANAS HORAS DEL 14 DE FEBRERO.

OFRECEMOS DISCULPAS POR LOS INCONVENIENTES OCASIONADOS AJENOS A NUESTRA VOLUNTAD.

  
ING. ARMEL ARDILA ARDILA  
Gerente de Distribución

PROYECTO: Patricia Diaz

*Energía que se transforma en desarrollo*

VIGILADA  
SUPERSERVICIOS  
PUBLICOS  
No. ÚNICO DE REGISTRO 2-14001000-1

Carrera 1 No=35=99 Barrio El Cunday – AA. 404 – Florencia Caquetá  
SSP PBX: (098) 4366400 – FAX: 436 6414  
Página Web: [www.electrocaqueta.com.co](http://www.electrocaqueta.com.co)

